



LISTA DE PIEZAS ESPECIALES(LINEA DE DISTRIBUCIÓN).	
DESCRIPCION	CANT
CODO DE 45° DE P.V.C. DIAMETRO. 152MM.(6").	2.00
CODO DE 22°30' DE P.V.C. DIAMETRO. 152MM.(6").	1.00
EXTREMIDAD CAMPANA DE P.V.C. DIAMETRO. 152MM.(6").	3.00
TEE DE FO.FO DIAMETRO. 152X152MM.(6X6").	1.00
VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE DIAMETRO. 152MM.(6").	3.00
ATRAQUES DE CONCRETO PARA TUBERIA DE DIAMETRO. 152MM.(6").	5.00
CAJA DE VALVULAS TIPO 12	1.00



### FONTANERÍA DE SALIDA DE TANQUE (crucero 1)

FONTANERÍA DE SALIDA DE TANQUE			
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
18	Tubo de acero de 152.4mm de Ø y 400 mm de longitud con extremos soldados para soldar.	Pza	1
19	Brida de acero de 152.4 mm	Pza	1
20	Valvula de seccionamiento tipo compuerta de 152.4 mm.	Pza	1
21	Extremidad campana de pvc rd-26 de 152.4 mm	Pza	1
22	Caja de valvulas tipo 2	Pza	1
23	Atrique de concreto para tubería de 152.4 mm	Pza	1



DIÁMETRO DE VALVULAS MM. (PULG.)	DIM. MINIMA EN MM.			
	A	B	E	G
50 (2) - 457 (18)	500	506	500	563
508 (20), 610 (24)	500	596	500	559
762 (30)	509	500	700	500
914 (36), 1220 (48)	509	500	700	500

**MACROLOCALIZACIÓN**

CABECERA MUNICIPAL

**NORTE**

**MICROLOCALIZACIÓN**

**NOTAS ADICIONALES:**

**OAXACA DE JUÁREZ**  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

LIC. OSWALDO GARCÍA JARQUÍN  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

ING. ALBERTO IGNACIO OROZCO PINTOS  
DIRECTOR DESARROLLO URBANO, OBRAS  
PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

ING. MANUEL ALEJANDRO ALTAMIRANO SALAZAR  
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS Y LICITACIONES  
DE OBRA PÚBLICA

PROYECTO :  
**CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE REBOMBEO - TANQUE SUPERFICIAL, COLONIA AURORA, CABECERA MUNICIPAL**

DESCRIPCIÓN :  
**RED DE DISTRIBUCION**

AG-004  
CLAVE: