


ESPECIFICACIONES DE ZANJA EN PROYECTOS DE ALCANTARILLADO NUEVOS.




ESQUEMA DE RELLENOS EN LA ZANJA	
COTA	VALORES CONSIDERADOS
A	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN.
B	ANCHO DE EXCAVACIÓN. (VER TABLA)
C	CAMA DE ARENA DE 10 CMS.
D	DIÁMETRO EXTERIOR DE LA TUBERÍA
E	30 CM. DE ESPESOR COMO MÍNIMO
F	ESPESOR = A-(C+D+E)

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

- 1.- CAMA DE ARENA COMPACTADA CON PISÓN DE MANO (METÁLICO), DE 10 CMS. DE ESPESOR COMO MÍNIMO.
- 2.- RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO (METÁLICO), DE MATERIAL DE BANCO CRIBADO CON MALLA DEL # 4, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO EN LOS ACOSTILLAMIENTOS LATERALES PARA EVITAR LA DEFORMACIÓN DE LA TUBERÍA, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, ALTURA IGUAL AL DIÁMETRO EXTERIOR DE LA TUBERÍA.
- 3.- RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO (METÁLICO), DE MATERIAL DE BANCO CRIBADO CON MALLA DEL # 4, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, CONSIDRANDO POR LO MENOS 30 CMS. POR ENCIMA DE LOMO DEL TUBO.
- 4.- RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRANDO PIEDRAS O ELEMENTOS QUE IMPIDAN LA CORRECTA COMPACTACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, UTILIZANDO VIBROAPISOADOR Y AGUA PARA LA COMPACTACIÓN ADECUADA.
- 5.- NIVEL DE TERRENO EXISTENTE.


MACROLOCALIZACIÓN

Agencia de Policía del Ejido Guadalupe Victoria




MICROLOCALIZACIÓN

Sector 2



SIMBOLOGIA



Oaxaca de Juárez

Patrimonio cultural de la humanidad

2022 - 2024

ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS

DIRECTOR DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ARQ. ADOLFO ROGELIO PASCUAL RAMÍREZ

VALIDACIÓN DEL PROYECTO INICIAL

CED. PROF. 199040 D.R.O. A-938-A

ELABORÓ

ARQ. TEOFILO CUEVAS FELIPE



PROYECTO:

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE INDEPENDENCIA, SECTOR DOS SEGUNDA SECCIÓN, AGENCIA DE POLICIA DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA,

DESCRIPCIÓN:

PLANO DE DETALLES



JUNIO/2023	S/ESC	04/04	SAN-4
FECHA	ESCALA	PLANO No.	CLAVE:



CORTE A - A

CADENA DE DESPLANTE

Armado 4 varillas de 1/2" y estribos de 3/8" a cada 15 cms.



PLANTA