

LICITACIÓN N°. LPE/SOPDU/DCSCOP/051/2023  
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 08:00 horas del día 15 de diciembre de 2023 reunidos en la Sala de Juntas de las oficinas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, ubicada en la calle Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Ex marquesado, código postal 68030, el C. Eustorgio Ocampo Salinas, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, adscrito a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; quién es competente para intervenir en el presente acto con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2, 87, 88 fracción III y 98 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, artículos 1, 2, 3, 138, 139 fracción III y 142 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez 2022-2024, quien como órgano administrativo que conforma la Administración Pública Municipal, auxiliará al Presidente Municipal para el cumplimiento de sus funciones, conforme a la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° LPE/SOPDU/DCSCOP/051/2023 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción I, 27 fracción III, 28 fracción I, 29 fracción III, 30 fracción IV y 31 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y Capítulo 1. De los Trabajos, 1.4. Junta de Aclaraciones en las bases de la licitación, contando con la presencia del C. Samuel López Hernández, representante del Departamento de Proyectos, designado mediante oficio no. DP/0039/2023 de fecha 04 de diciembre de 2023, y del C. José de Jesús Bautista Hernández residente de obra, adscrito a la Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento, designado mediante oficio no. DOPM/4778/2023 de fecha 11 de diciembre de 2023, ambos de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, así como las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar el acta; para realizar las aclaraciones necesarias correspondientes a la preparación de las proposiciones de la licitación en comento y que forman parte de la misma, para la obra enunciada a continuación:

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN
Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en el Mercado Público Benito Juárez, Centro Histórico Oaxaca de Juárez Calle Aldama y 20 de noviembre.	MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUÁREZ REGIÓN: 08 VALLES CENTRALES

Se informa que se encuentra presente el C. David Hernández, representante del Órgano Interno de Control Municipal.

Acto seguido, el C. Samuel López Hernández, representante del Departamento de Proyectos, adscrito a la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, en uso de la palabra y derivado de la visita física realizada al sitio de los trabajos, realiza las siguientes aclaraciones:

Con fundamento en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, en el catálogo de conceptos deberán considerar lo siguiente:

1.- Se deberán MODIFICAR los siguientes conceptos en las partidas: Alimentación de Tablero de Alumbrado y Distribución, Tablero de Alumbrado y Distribución, Canalización, Luminaria.

DICE			
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	PARTIDA: Alimentación de Tablero de Alumbrado y Distribución		
23-THW-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR CABLE MONOPOLAR DE COBRE, CALIBRE 4 AWG, THW-LS 90°C,	ML	45.00

DEBE DECIR			
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	PARTIDA: Alimentación de Tablero de Alumbrado y Distribución		
23-THW-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR CABLE MONOPOLAR DE COBRE, CALIBRE 4 AWG, THW-LS 90°C,	ML	45.00

**Dirección de Contratación, Seguimiento  
y Control de Obra Pública**

**"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".**

	600 V, MARCA CONDUMEX; INCLUYE 3% DE DESPERDICIO, 3% DE PUNTAS, MATERIALES, MARCADO E IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTOR, CONFORME AL CODIGO DE COLOR QUE ESTABLECE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE.				600 V, MARCA CONDUMEX <b>O SIMILAR EN CALIDAD</b> ; INCLUYE 3% DE DESPERDICIO, 3% DE PUNTAS, MATERIALES, MARCADO E IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTOR, CONFORME AL CODIGO DE COLOR QUE ESTABLECE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE.			
	PARTIDA: Tablero de Alumbrado y Distribución				PARTIDA: Tablero de Alumbrado y Distribución			
23-INT330	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 30 AMP. TIPO QO (ENCHUFABLE). MARCA SQUARE- D, QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INCLUYE. IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, ROTULOS DE PELIGRO, CONEXIONES, AISLADOS Y PRUEBAS.	PZA	1.00		SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 30 AMP. TIPO QO (ENCHUFABLE). MARCA SQUARE- D <b>O SIMILAR EN CALIDAD</b> , QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INCLUYE. IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, ROTULOS DE PELIGRO, CONEXIONES, AISLADOS Y PRUEBAS.	PZA	1.00	
23-INT320	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 20 AMP. TIPO QO (ENCHUFABLE) 120/240 V VCA MAXIMA. MARCA SQUARE- D, QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012. INCLUYE. IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, ROTULOS DE PELIGRO, CONEXIONES, AISLADOS Y PRUEBAS.	PZA	1.00		SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 20 AMP. TIPO QO (ENCHUFABLE) 120/240 V VCA MAXIMA. MARCA SQUARE- D <b>O SIMILAR EN CALIDAD</b> , QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012. INCLUYE. IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, ROTULOS DE PELIGRO, CONEXIONES, AISLADOS Y PRUEBAS.	PZA	1.00	
23-QO-3-20C	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO DE GABINETE TIPO 1, CON ZAPATAS PRINCIPALES 3F-4H, 240-120V, DE USO GENERAL, No. DE CAJA: QO320L125G, No. DE REFERENCIA DE FRENTE DE SOBREPONER: QOC24US, ACCESORIOS DE TIERRA YA INCLUIDOS, No. DE CAJA 6. MARCA SQUARE- D, QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012. INCLUYE.FIJACIÓN,	PZA	8.00		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO DE GABINETE TIPO 1, CON ZAPATAS PRINCIPALES 3F-4H, 240-120V, DE USO GENERAL, No. DE CAJA: QO320L125G, No. DE REFERENCIA DE FRENTE DE SOBREPONER: QOC24US, ACCESORIOS DE TIERRA YA INCLUIDOS, No. DE CAJA 6. MARCA SQUARE- D <b>O SIMILAR EN CALIDAD</b> , QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012.	PZA	8.00	

**Dirección de Contratación, Seguimiento  
y Control de Obra Pública**

**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, ROTULOS DE PELIGRO, CONEXIONES, AISLADOS Y PRUEBAS.				INCLUYE:FIJACIÓN, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, ROTULOS DE PELIGRO, CONEXIONES, AISLADOS Y PRUEBAS.			
PARTIDA: Canalización				PARTIDA: Canalización			
23-RED114-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN DE ACERO DE 1 1/4"-1", No. DE CATALOGO RE43S, MARCA HUBBELL, CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	2.00	23-RED114-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN DE ACERO DE 1 1/4"-1", No. DE CATALOGO RE43S, MARCA HUBBELL <input type="checkbox"/> SIMILAR EN CALIDAD, CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	2.00
23-RED114-34	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN DE ACERO DE 1 1/4"-3/4", No. DE CATALOGO RE42S, MARCA HUBBELL, CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	12.00	23-RED114-34	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN DE ACERO DE 1 1/4"-3/4", No. DE CATALOGO RE42S, MARCA HUBBELL <input type="checkbox"/> SIMILAR EN CALIDAD, CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	12.00
23-2005-114	SIMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE ACERO CONDUIT PARED DELGADA 1-1/4" TIPO AMERICANO, No. CATALOGO 2005, MARCA HUBBELL, CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. ANDAMIOS PARA UNA INSTALACIÓN EN ALTURAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	12.00	23-2005-114	SIMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE ACERO CONDUIT PARED DELGADA 1-1/4" TIPO AMERICANO, No. CATALOGO 2005, MARCA HUBBELL <input type="checkbox"/> SIMILAR EN CALIDAD, CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. ANDAMIOS PARA UNA INSTALACIÓN EN ALTURAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	12.00
23-T47-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE HIERRO GRIS CLASE 30, DE 1 1/4" DE FORMA 7 DURALOY, No. DE CATALOGO T47, CON PINTURA SUPERIOR	PZA	1.00	23-T47-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE HIERRO GRIS CLASE 30, DE 1 1/4" DE FORMA 7 DURALOY, No. DE CATALOGO T47, CON PINTURA SUPERIOR	PZA	1.00

**Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública**

**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

	APLICADA ELECTROSTATICAMENTE CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, MARCA HUBBELL, CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. TAPA DE ACERO GALVANIZADA CON FORMA 7 DE 1 1/4", No. 470, EMPAQUE DE NEOPRENO PARA CAJA DE 1 1/4", No. GASK574, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.				APLICADA ELECTROSTATICAMENTE CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, MARCA HUBBELL <b>O SIMILAR EN CALIDAD</b> , CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. TAPA DE ACERO GALVANIZADA CON FORMA 7 DE 1 1/4", No. 470, EMPAQUE DE NEOPRENO PARA CAJA DE 1 1/4", No. GASK574, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.		
23- LR47-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE HIERRO GRIS CLASE 30, DE 1 1/4" DE FORMA 7 DURALOY, No. DE CATALOGO LR47, CON PINTURA SUPERIOR APLICADA ELECTROSTATICAMENTE CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, MARCA HUBBELL, CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. TAPA DE ACERO GALVANIZADA CON FORMA 7 DE 1 1/4", No. 470, EMPAQUE DE NEOPRENO PARA CAJA DE 1 1/4", No. GASK574, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS	PZA	4.00	23- LR47-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE HIERRO GRIS CLASE 30, DE 1 1/4" DE FORMA 7 DURALOY, No. DE CATALOGO LR47, CON PINTURA SUPERIOR APLICADA ELECTROSTATICAMENTE CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, MARCA HUBBELL <b>O SIMILAR EN CALIDAD</b> , CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. TAPA DE ACERO GALVANIZADA CON FORMA 7 DE 1 1/4", No. 470, EMPAQUE DE NEOPRENO PARA CAJA DE 1 1/4", No. GASK574, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS	PZA	4.00
23- RED1-34	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN DE ACERO DE 1"-3/4", No. DE CATALOGO RE32S, MARCA HUBBELL, CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	28.00	23- RED1-34	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN DE ACERO DE 1"-3/4", No. DE CATALOGO RE32S, MARCA HUBBELL <b>O SIMILAR EN CALIDAD</b> , CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	28.00
23- 2004-1	SIMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE ACERO CONDUIT PARED DELGADA 1" TIPO AMERICANO, No. CATALOGO 2004, MARCA HUBBELL,	PZA	20.00	23- 2004-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE ACERO CONDUIT PARED DELGADA 1" TIPO AMERICANO, No. CATALOGO 2004, MARCA HUBBELL <b>O</b>	PZA	20.00

**Dirección de Contratación, Seguimiento  
y Control de Obra Pública**

**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

	CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. ANDAMIOS PARA UNA INSTALACIÓN EN ALTURAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.					SIMILAR EN CALIDAD, CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. ANDAMIOS PARA UNA INSTALACIÓN EN ALTURAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.				
23-T37-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE HIERRO GRIS CLASE 30, DE 1" DE FORMA 7 DURALOY, No. DE CATALOGO T37, CON PINTURA SUPERIOR APLICADA ELECTROSTATICAMENTE CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, MARCA HUBBELL, CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. TAPA DE ACERO GALVANIZADA CON FORMA 7 DE 1", No. 370, EMPAQUE DE NEOPRENO PARA CAJA DE 1", No. GASK573, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	4.00	23-T37-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE HIERRO GRIS CLASE 30, DE 1" DE FORMA 7 DURALOY, No. DE CATALOGO T37, CON PINTURA SUPERIOR APLICADA ELECTROSTATICAMENTE CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, MARCA HUBBELL O SIMILAR EN CALIDAD, CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. TAPA DE ACERO GALVANIZADA CON FORMA 7 DE 1", No. 370, EMPAQUE DE NEOPRENO PARA CAJA DE 1", No. GASK573, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	4.00			
23-LR37-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE HIERRO GRIS CLASE 30, DE 1" DE FORMA 7 DURALOY, No. DE CATALOGO LR37, CON PINTURA SUPERIOR APLICADA ELECTROSTATICAMENTE CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, MARCA HUBBELL, CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. TAPA DE ACERO GALVANIZADA CON FORMA 7 DE 1", No. 370, EMPAQUE DE NEOPRENO PARA CAJA DE 1", No. GASK573, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	9.00	23-LR37-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE HIERRO GRIS CLASE 30, DE 1" DE FORMA 7 DURALOY, No. DE CATALOGO LR37, CON PINTURA SUPERIOR APLICADA ELECTROSTATICAMENTE CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, MARCA HUBBELL O SIMILAR EN CALIDAD, CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. TAPA DE ACERO GALVANIZADA CON FORMA 7 DE 1", No. 370, EMPAQUE DE NEOPRENO PARA CAJA DE 1", No. GASK573, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	9.00			

**Dirección de Contratación, Seguimiento  
y Control de Obra Pública**

**"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".**

23-2003-34	SIMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE ACERO CONDUIT PARED DELGADA 1" TIPO AMERICANO, No. CATALOGO 2003, MARCA HUBBELL, CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. ANDAMIOS PARA UNA INSTALACIÓN EN ALTURAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	20.00	23-2003-34	SIMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE ACERO CONDUIT PARED DELGADA 1" TIPO AMERICANO, No. CATALOGO 2003, MARCA HUBBELL <b>O SIMILAR EN CALIDAD</b> , CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. ANDAMIOS PARA UNA INSTALACIÓN EN ALTURAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	20.00
23-T27-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE HIERRO GRIS CLASE 30, DE 3/4" DE FORMA 7 DURALOY, No. DE CATALOGO T27, CON PINTURA SUPERIOR APLICADA ELECTROSTATICAMENTE CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, MARCA HUBBELL, CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. TAPA DE ACERO GALVANIZADA CON FORMA 7 DE 3/4", No. 270, EMPAQUE DE NEOPRENO PARA CAJA DE 3/4", No. GASK572, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	20.00	23-T27-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE HIERRO GRIS CLASE 30, DE 3/4" DE FORMA 7 DURALOY, No. DE CATALOGO T27, CON PINTURA SUPERIOR APLICADA ELECTROSTATICAMENTE CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, MARCA HUBBELL <b>O SIMILAR EN CALIDAD</b> , CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. TAPA DE ACERO GALVANIZADA CON FORMA 7 DE 3/4", No. 270, EMPAQUE DE NEOPRENO PARA CAJA DE 3/4", No. GASK572, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	20.00
23-LR27-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE HIERRO GRIS CLASE 30, DE 3/4" DE FORMA 7 DURALOY, No. DE CATALOGO LR27, CON PINTURA SUPERIOR APLICADA ELECTROSTATICAMENTE CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, MARCA HUBBELL, CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. TAPA DE ACERO GALVANIZADA CON FORMA 7 DE 3/4", No. 270, EMPAQUE DE	PZA	6.00	23-LR27-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE HIERRO GRIS CLASE 30, DE 3/4" DE FORMA 7 DURALOY, No. DE CATALOGO LR27, CON PINTURA SUPERIOR APLICADA ELECTROSTATICAMENTE CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, MARCA HUBBELL <b>O SIMILAR EN CALIDAD</b> , CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. TAPA DE ACERO GALVANIZADA CON FORMA 7 DE 3/4", No.	PZA	6.00

**Dirección de Contratación, Seguimiento  
y Control de Obra Pública**

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

	NEOPRENO PARA CAJA DE 3/4", No. GASK572, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.				270, EMPAQUE DE NEOPRENO PARA CAJA DE 3/4", No. GASK572, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.		
	PARTIDA: Luminaria				PARTIDA: Luminaria		
23-C14A	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE 3 CONECTORES ROSCABLES MODELO 347 RED/YELLOW, MARCA IDEAL, INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	73.00	23-C14A	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE 3 CONECTORES ROSCABLES MODELO 347 RED/YELLOW, MARCA IDEAL <input type="checkbox"/> SIMILAR EN CALIDAD, INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	73.00
23-INTS_CL1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIA COLGANTE, CORDON FLEXIBLE, USO EXTRA RUDO TIPO ST 60°C 600V, DE 3 CONDUCTORES, NEGRO, BLANCO Y VERDE, CALIBRE 14 AWG, No. DE PRODUCTO 3008427, MARCA CONDUMEX, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. ANDAMIOS PARA UNA ALTURA DE 7 METROS, JUEGO DE 3 CONECTORES ROSCABLES MODELO 347 RED/YELLOW, MARCA IDEAL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	ML	182.50	23-INTS_CL1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIA COLGANTE, CORDON FLEXIBLE, USO EXTRA RUDO TIPO ST 60°C 600V, DE 3 CONDUCTORES, NEGRO, BLANCO Y VERDE, CALIBRE 14 AWG, No. DE PRODUCTO 3008427, MARCA CONDUMEX <input type="checkbox"/> SIMILAR EN CALIDAD, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. ANDAMIOS PARA UNA ALTURA DE 7 METROS, JUEGO DE 3 CONECTORES ROSCABLES MODELO 347 RED/YELLOW, MARCA IDEAL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	ML	182.50
23-CPU-34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE CABLE USO RUDO DE 3/4, No. CATALOGO, 2863, MARCA RACO, CATALOGO COMMERCIAL, INDUSTRIAL AND RESIDENTIAL ELECTRICAL PRODUCTOS, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	73.00	23-CPU-34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE CABLE USO RUDO DE 3/4, No. CATALOGO, 2863, MARCA RACO <input type="checkbox"/> SIMILAR EN CALIDAD, CATALOGO COMMERCIAL, INDUSTRIAL AND RESIDENTIAL ELECTRICAL PRODUCTOS, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	73.00
23-X47-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE HIERRO GRIS CLASE 30, DE 11/4" DE FORMA 7 DURALOY, No. DE CATALOGO X47, CON PINTURA SUPERIOR APLICADA	PZA	5.00	23-X47-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE HIERRO GRIS CLASE 30, DE 11/4" DE FORMA 7 DURALOY, No. DE CATALOGO X47, CON PINTURA SUPERIOR APLICADA	PZA	5.00

**Dirección de Contratación, Seguimiento  
y Control de Obra Pública**

**"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"**

	ELECTROSTATICAMENTE CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, MARCA HUBBELL, CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. TAPA DE ACERO GALVANIZADA CON FORMA 7 DE 11/4", No. 470, EMPAQUE DE NEOPRENO PARA CAJA DE 11/4", No. GASK574, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.					ELECTROSTATICAMENTE CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, MARCA HUBBELL <b>O SIMILAR EN CALIDAD</b> , CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. TAPA DE ACERO GALVANIZADA CON FORMA 7 DE 11/4", No. 470, EMPAQUE DE NEOPRENO PARA CAJA DE 11/4", No. GASK574, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.			
23-X37-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE HIERRO GRIS CLASE 30, DE 1" DE FORMA 7 DURALOY, No. DE CATALOGO X37, CON PINTURA SUPERIOR APLICADA ELECTROSTATICAMENTE CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, MARCA HUBBELL, CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. TAPA DE ACERO GALVANIZADA CON FORMA 7 DE 1", No. 370, EMPAQUE DE NEOPRENO PARA CAJA DE 1", No. GASK573, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	5.00	23-X37-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE HIERRO GRIS CLASE 30, DE 1" DE FORMA 7 DURALOY, No. DE CATALOGO X37, CON PINTURA SUPERIOR APLICADA ELECTROSTATICAMENTE CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, MARCA HUBBELL <b>O SIMILAR EN CALIDAD</b> , CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. TAPA DE ACERO GALVANIZADA CON FORMA 7 DE 1", No. 370, EMPAQUE DE NEOPRENO PARA CAJA DE 1", No. GASK573, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	5.00		
23-X27-34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE HIERRO GRIS CLASE 30, DE 3/4" DE FORMA 7 DURALOY, No. DE CATALOGO X27, CON PINTURA SUPERIOR APLICADA ELECTROSTATICAMENTE CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, MARCA HUBBELL, CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. TAPA DE ACERO GALVANIZADA CON FORMA 7 DE 3/4", No. 270, EMPAQUE DE NEOPRENO PARA CAJA DE 3/4"	PZA	73.00	23-X27-34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE HIERRO GRIS CLASE 30, DE 3/4" DE FORMA 7 DURALOY, No. DE CATALOGO X27, CON PINTURA SUPERIOR APLICADA ELECTROSTATICAMENTE CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, MARCA HUBBELL <b>O SIMILAR EN CALIDAD</b> , CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. TAPA DE ACERO GALVANIZADA CON FORMA 7 DE 3/4", No. 270, EMPAQUE DE NEOPRENO	PZA	73.00		

**Dirección de Contratación, Seguimiento  
y Control de Obra Pública**



**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

**"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".**

23-COPLE-2025	No. GASK572, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.					PARA CAJA DE 3/4", No. GASK572, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.			
23-COPLE-2025	MINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE ACERO CONDUIT PARED DELGADA 1-1/4" TIPO AMERICANO, No. CATALOGO 2025, MARCA HUBBELL, CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. ANDAMIOS PARA UNA INSTALACIÓN EN ALTURAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	6.00			MINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE ACERO CONDUIT PARED DELGADA 1-1/4" TIPO AMERICANO, No. CATALOGO 2025, MARCA HUBBELL <input type="checkbox"/> SIMILAR EN CALIDAD, CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. ANDAMIOS PARA UNA INSTALACIÓN EN ALTURAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	6.00	
23-COPLE-2024	SIMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE ACERO CONDUIT PARED DELGADA 1" TIPO AMERICANO, No. CATALOGO 2024, MARCA HUBBELL, CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. ANDAMIOS PARA UNA INSTALACIÓN EN ALTURAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	30.00			SIMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE ACERO CONDUIT PARED DELGADA 1" TIPO AMERICANO, No. CATALOGO 2024, MARCA HUBBELL <input type="checkbox"/> SIMILAR EN CALIDAD, CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. ANDAMIOS PARA UNA INSTALACIÓN EN ALTURAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	30.00	
23-COPLE-2023	SIMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE ACERO CONDUIT PARED DELGADA 3/4" TIPO AMERICANO, No. CATALOGO 2023, MARCA HUBBELL, CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. ANDAMIOS PARA UNA INSTALACIÓN EN ALTURAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	390.00			SIMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE ACERO CONDUIT PARED DELGADA 3/4" TIPO AMERICANO, No. CATALOGO 2023, MARCA HUBBELL <input type="checkbox"/> SIMILAR EN CALIDAD, CATALOGO AREAS CLASIFICADAS, AÑO 2023, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. ANDAMIOS PARA UNA INSTALACIÓN EN ALTURAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	390.00	

2.- Se deberán AGREGAR los siguientes conceptos en la partida: Preliminares.

**Dirección de Contratación, Seguimiento  
y Control de Obra Pública**

**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

**"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"**

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	PARTIDA: Preliminares		
23-IERLUM-01	RETIRO DE LUMINARIO DE ADITIVO METÁLICO TIPO CAMPANA DE 16" CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: LÁMPARA DE 100 WATTS, CADENA DE FIJACIÓN, DESCONEXIÓN Y ACARREO DE MATERIALES AL LUGAR AUTORIZADO POR LA CONTRATANTE, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	54.00
23-IERCOND-01	RETIRO DE CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE 10 AWG THW 75 DE LA ILUMINACIÓN GENERAL SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: CORTADO Y ENROLLADO, MANIOBRAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA.	ML	1355.38
23-IERTC-01	RETIRO DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE ¾" A 1 ¼" DE DIAMETRO SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: MANIOBRAS, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA.	ML	243.07

Por su parte, las empresas participantes no manifestaron dudas y aclaraciones de acuerdo a lo indicado en la convocatoria.

Acto continuo se realizan aclaraciones generales a los licitantes por parte de la convocante:

- "El contratista" al que se le adjudique el contrato queda obligado a ubicar en el sitio de ejecución de los trabajos el letrero denominativo de la obra, el cual deberá contener la siguiente leyenda: Esta obra se realizó con recursos federales del fais en su componente municipal del ejercicio fiscal 2023. Adicionalmente y una vez concluida la obra, "El contratista" deberá colocar la placa de terminación de obra de acuerdo al formato anexo en las bases del procedimiento.

El C. Eustorgio Ocampo Salinas, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, quien preside este acto manifiesta que será la única junta de aclaraciones a celebrarse debido a que no existe ningún otro motivo ni duda por parte de los licitantes.

Se da por terminado el presente acto a las 08:30 horas, del día de su inicio, firmando de conformidad y como constancia en todas sus hojas, las personas que en ella intervinieron

POR LOS LICITANTES

N°	NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DE LA PERSONA QUE ACUDE AL ACTO	FIRMA
1	Gregorio A. López Rodríguez	Juan Edgar Suarez	


El contenido de esta acta se difundirá en la página de internet oficial del Municipio de Oaxaca de Juárez en la siguiente dirección electrónica: <http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/procesos-licitatorios/obra-publica>, siendo responsabilidad de los participantes descargar su contenido.

**Dirección de Contratación, Seguimiento  
y Control de Obra Pública**

Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

NOMBRE	CARGO	FIRMA
C. Eustorgio Ocampo Salinas	Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública	
C. Samuel López Hernández	Representante del Departamento de Proyectos	
C. José de Jesús Bautista Hernández	Residente de obra	
C. David Hernández	Representante del Órgano Interno de Control Municipal	

La presente foja de firmas forma parte del acta de junta de aclaraciones correspondiente a la licitación pública estatal no. LPE/SOPDU/DCSCOP/051/2023, para la adjudicación de la obra: Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en el Mercado Público Benito Juárez, Centro Histórico Oaxaca de Juárez Calle Aldama y 20 de noviembre, de fecha 15 de diciembre de 2023 - - - - -

Dirección de Contratación, Seguimiento  
y Control de Obra Pública