



"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALZADA DEL TRABAJO ESQUINA PROLONGACIÓN DE FÉLIX ROMERO, COLONIA MÁRTIRES DE RIO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

1. EL BANCO DE NIVEL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESQUINA QUE CONFORMAN LAS CALLES RAFAEL MORENO CALZADA DEL TRABAJO, SOBRE TAPA DEL POZO DE VISITA No. 1, MARCADA CON PINTURA DE COLOR ROJO B.N.= 1,668.00 M.
2. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE DEBERÁ INICIAR DE AGUAS ABAJO A AGUAS ARRIBA (NOM-001-CONAGUA).
3. DEBERÁ DE RESPETAR LOS NIVELES DE ARRASTRE ACTUAL. ÚNICAMENTE SE CAMBIARÁ LA TUBERÍA DEBIENDO CONSERVAR LOS POZOS ACTUALES
4. LA DESCARGA SE REALIZARÁ EN EL POZO No. 1 CON CAIDA RÁPIDA.
5. LA REPOSICIÓN DEL CONCRETO SERÁ IGUAL AL EXISTENTE DE 15 CMS. DE ESPESOR.
6. EL RELLENO MEJORADO DE BANCO DE 20 CMS. ESPECIFICADO POR DEBAJO DEL NIVEL DE ARRASTRE, SÓLO SE APLICARÁ SI EXISTE MATERIAL CONTAMINADO EN LA ZANJA.
7. UNA VEZ INSTALADA LA TUBERÍA SE DEBERÁ FORJAR LA MEDIA CAÑA DEL POZO DE VISITA CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED.

ARQ. ADOLFO ROGELIO PASCUAL RAMÍREZ
D. R. O. : A-938 - A



Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública